

3F FILIPPI - P254 LED SP	
ACCIAIO VERNICATO BIANCO	CEPPO
ALTEZZA 1800 mm	DISCOPIONE
ARMATURA IN ALLUMINIO	DISCOPIONE
4 MODULI LED LINEARI DA 10W/360	SOPORTE LUMINOSA
598x59x55,5 mm (mm)	DIMENSIONI
1400	gradi di protezione
IK05	RESISTENZA ADI IERI
230V	POTENZA
4200 K	TENSIONE NOMINALE
5125 lm	FLUSSO LUMINOSO
4000 K	TEMPERATURA DI COLORE
A SOTTITO	MONTAGGIO
<19	USC
	MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO
>80	CRI
CE-EC: 60598-1, EN 60598-1	CONFORMITÀ

<b>OGGETTO:</b>	 <p>Programma degli investimenti di edificio sanitario di cui all'art. 20 dello L. 67/78 (completamento in fase)</p> <p>SCHEDA DI INTERVENTO N. 08 - LOTTO 1</p> <p>Centro Asistito - Città Anversa - Asinara (AA)</p> <p>Lavori di adeguamento funzionale / impiantistico / tecnologico Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ex DM 10/03/2016</p>
<b>COMMITTENTE:</b>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO</p>

<p>ELABORATO</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p>
<p>DENOMINAZIONE</p> <p>IMPIANTO ELETTRICO Relating interno</p>	

RUP Arch. Irene Baroni	PROGETTO C.S.E. Ing. Antonio Sotgiu	R.T.P.	
		Ing. Antonio Sotgiu - Capofila	
		Dott. Roberto Sotgiu - Capofila	
		Dott. Delia Maccioni - Capofila	
		Dott. Delia Maccioni - Capofila	
Ing. Marco Magagnoli	Ing. Vincenzo Nicolosi	Ing. Marco Magagnoli	
		Ing. Vincenzo Nicolosi	
		Ing. Francesco Rognoni	
		Dott. Antonio Caruso	
		Dott. Antonio Caruso	
SCALA	1:100	DIRETTORE GENERALE	
		D.ssa Maria Magagnoli	
		DIRETTORE SANITARIO	
		D.ssa Elena Baroni	
		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
D.ssa Daniela Capone			
SCALA	1:100	DATA	NOVEMBRE 2021

