



UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE		
SIMBOLO	ID	DESCRIZIONE
	P-01	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA
	...	
	P-05	
	C-01	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA
	...	
	C-04	
	RT-01	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scrolli, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3- 50 Hz,resa frigorifera 15,4 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW, resa termica 16,1 kW, assorbimento elettrico 3,6 kW



Azienda Sanitaria Locale
AVELLINO
U.O.C. Tecnico Patrimoniale



Sede legale: Via Gramsci 10, 81057 Teano (CE)
Sede Operativa: piazza Aldo Moro snc, Teano (CE)
Partita IVA: 04498670613
tel/fax: 0823875704
mobile: 3408268240 3807194974 3496692940
e-mail: diastilosrl@gmail.com:
Posto certificato: diastilosrl@pec.it

R.U.P.
ing. Antonino SIRIGNANO

ing. Francesco D' ORTA

arch. ANTONIO DIANA

ing. Antonio STRUFFOLINO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1
SEZIONE 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI" - (COT DI MONTEFORTE)

LAYOUT IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE

IT.04

GENNAIO
2023

1:50

REV.