



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

U.O.C. DIREZIONE SANITARIA
P.O. S.ANGELO DEI LOMBARDI

Direttore Sanitario F.F. Dott. A. Friari

Tel. 0827/277239-254-402

Fax 0827/277265

e-mail: amfriari@mail.aslavellino.it

P.O. "G. De Sanctis" S. Angelo dei Lombardi

UFFICIO DIREZIONE SANITARIA

4693 125
28 SET. 2016

PROT N. 1868

del 28 SET. 2016

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Al Dirett. U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL AV
Ing. Daniele Filippone

p.c. al Direttore Generale ASL AV
dr.ssa Maria Morgante
Loro Sedi

Oggetto: segnalazione di probabile pericolo di crollo del muro di sostegno antistante il P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi, lato Sud. **Richiesta urgente.**

Con la presente desidero portare all'attenzione delle SS.LL. in indirizzo la situazione di estremo pericolo di crollo del muro di sostegno della sede stradale antistante il P.O. in oggetto.

In particolare, allo stato, risultano ben evidenti delle ampie fenditure sia sulla sede stradale che sul paramento del muro stesso. Le recenti ed abbondanti piogge hanno, peraltro, aggravato tale situazione ancor più preoccupante in ragione dell'approssimarsi della stagione invernale.

Inoltre, la realizzazione delle scale di emergenza, comporteranno l'inevitabile traslazione della sede stessa verso il muro citato avvicinando la sede percorribile anche da mezzi pesanti a ridosso del ciglio del muro.

Si richiede, ancor prima di appesantire ulteriormente la sede stradale con la realizzazione della scala di emergenza lato sud di intraprendere ogni azione finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Nel segnalare che la presente richiesta riveste carattere di estrema urgenza, porgo distinti saluti



A.S.L. AVELLINO
P.O. Sant'Angelo dei Lombardi
DIREZIONE SANITARIA
Direttore Sanitario Dott. Angelo F. Friari
AV 1/161